

TE-CJ-CHxx-xx

Les câbles TE-CJ-CH ont une ouverture de 4 OU 10 pouces

Vendu avec un câble isolé à 15kVca ces câbles sont idéaux pour court-circuiter les phases des transformateurs lors des essais:

- Isolation CA
- Essais SFRA
- Essais DFR

**Modèles disponibles**

TE-CJ-CHxx-3
TE-CJ-CHxx-4
TE-CJ-CHxx-6
TE-CJ-CHxx-8
TE-CJ-CHxx-10
TE-CJ-CHxx-15
TE-CJ-CHxx-20
TE-CJ-CHxx-25
TE-CJ-CHxx-30
TE-CJ-CHxx-40
TE-CJ-CHxx-50
TE-CJ-CHxx-60

Pour commander: Vendu à l'unité

Numéro de pièce:

TE-CJ-CHxx-xx

CH= Le type de pince (Hybride)

xx 04 (4 pouces) 10 (10 pouces)

xx= La longueur du câble en pieds

Ex: TE-CJ-CH04-10 (4 Pouces entre les blocs, 10 pieds de câbles)

Note importante:

**Les essais CA demande des précautions particulières.
Veuillez toujours suivre les méthodes de travail prescrites.
Toujours inspecter les câbles avant l'utilisation
Ne jamais utiliser des câbles endommagés
Les câbles endommagés doivent être remplacés IMMÉDIATEMENT**

Pour commander un câble de remplacement veuillez utiliser le numéro suivant:

TE-CJ-CABLE-xx

xx= la longueur de câble en pieds

TEQAL Inc.
teqal.com
info@teqal.com
450-659-4500